

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР»
(АНО «Горно-Алтайский учебный центр»)**

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

АНО «Горно-Алтайский Учебный центр»

Н.А. Кандаракова

«15» ноября 2021 г.



М.П.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВНЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПРОФИЛЯ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ИСПОЛНЯЮЩИХ ИХ
ОБЯЗАННОСТИ, НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ, В КОТОРЫХ МОГУТ
ОДНОВРЕМЕННО НАХОДИТЬСЯ 50 И БОЛЕЕ ЧЕЛОВЕК, ОБЪЕКТАХ
ЗАЩИТЫ, ОТНЕСЕННЫХ К КАТЕГОРИЯМ ПОВЫШЕННОЙ
ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНОСТИ, ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНОСТИ,
ПОЖАРООПАСНОСТИ**

г. Горно- Алтайск- 2021г

I. Общие положения

1.Дополнительная профессиональная программа для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасной, взрывопожароопасной, пожароопасности, разработана в соответствии с нормами

-Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ).

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499, с изменениями, внесенными

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 г. N 1244.

-профессионального стандарта "Специалист по пожарной профилактике", утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 октября 2021 г. N 696н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 ноября 2021 г., регистрационный N 65774). (в ред. Приказа МЧС РФ от 06.06.2022 N 578)

Обучение мерам пожарной безопасности лиц, осуществляющих трудовую деятельность, проводится по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации в области пожарной безопасности, разработанной АНО «Горно-Алтайским учебным центром» организацией, осуществляющей образовательную деятельность, на основании Типовой программы.

Структура Программы соответствует Типовой программе.

Содержание Программы определяется с учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное образование. Программа построена на модульном принципе представления содержания обучения и построении учебных планов, которые позволяют обеспечить дифференцированный подход к проведению подготовки обучающихся с учетом их образования, квалификации и опыта. Программа может быть дополнена модулем обучения, содержащим требования пожарной безопасности, исходя из специфики деятельности организации, работники которой осваивают дополнительную профессиональную программу.

При этом минимально допустимый срок освоения Программы 38 часов, в том числе практической части - 4 часа.

Для получения ответственными должностными лицами, занимающими должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностными лицами, исполняющими их обязанности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасной, взрывопожароопасной, пожароопасности, (далее - слушатели) знаний и умений программой предусматривается проведение организацией, осуществляющей образовательную деятельность, теоретических и практических занятий, а для оценки степени и уровня освоения обучения - проведение итоговой аттестации. (в ред. Приказа МЧС РФ от 06.06.2022 N 578)

Слушателями являются лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Формы обучения слушателей:

- (очная, очно-заочная, заочная) определяются АНО «Горно-Алтайский учебный центр» организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно.

Повышение квалификации может осуществляться с применением электронного обучения и дистанционной образовательной платформы MOODLE, а также с использованием сетевой формы реализации программы.

II. Цель и планируемые результаты обучения

Целью Программы является подготовка слушателей и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, направленные на совершенствование и (или) получение ими новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности по исполнению требований по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты.

В результате обучения слушатели приобретают знания, навыки и практические умения, необходимые для качественного совершенствования профессиональных компетенций.

Слушатели должны знать:

требования пожарной безопасности - законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности для объектов защиты организации;

порядок обучения работников организаций мерам пожарной безопасности;

перечень нарушений требований пожарной безопасности, которые заведомо создают угрозу возникновения пожаров и загораний;

пожарную опасность технологического процесса производств, нарушения которого могут создать условия возникновения пожара;

организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации;

требования к разработке приказов, инструкций и положений, устанавливающих противопожарный режим на объекте, обучению работников организаций мерам пожарной безопасности;

вопросы обеспечения противопожарной защиты организации.

слушатели должны уметь:

пользоваться первичными средствами пожаротушения;

анализировать состояние пожарной безопасности организации, разрабатывать приказы, инструкции и положения, устанавливающие противопожарный режим на объекте, обучать работников мерам пожарной безопасности;

разрабатывать мероприятия, направленные на усиление противопожарной защиты и предупреждение пожаров;

разрабатывать программы противопожарных инструктажей;

организовывать и проводить обучение мерам пожарной безопасности;

организовывать и проводить учения и тренировки по эвакуации людей и материальных ценностей из зданий, сооружений;

действовать в случае возникновения пожара.

слушатели должны владеть:

практическими навыками применения первичных средств пожаротушения и осмотра до и после их использования;

навыками профессионального и эффективного применения на практике приобретенных в процессе обучения знаний и умений.

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР»
(АНО «Горно-Алтайский учебный центр»)**

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

АНО «Горно-Алтайский Учебный центр»

Н.А.Кандаракова

«15» ноября 2021 г.



М.П.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО И
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ИСПОЛНЯЮЩИХ
ИХ ОБЯЗАННОСТИ, НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ, В КОТОРЫХ МОГУТ
ОДНОВРЕМЕННО НАХОДИТЬСЯ 50 И БОЛЕЕ ЧЕЛОВЕК, ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ,
ОТНЕСЕННЫХ К КАТЕГОРИЯМ ПОВЫШЕННОЙ
ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНОСТИ, ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНОСТИ,
ПОЖАРООПАСНОСТИ**

г. Горно- Алтайск- 2021г

Учебный план

Учебный план ДПП определяет перечень, последовательность, общую трудоемкость дисциплин и формы контроля знаний.

Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных работ:

- лекции;
- практические, самостоятельные работы;
- итоговая аттестация (в форме экзаменационных билетов).

Цель: приобретение необходимых компетенций по промышленной безопасности.

Форма обучения: осная, очно-заочная.

Срок обучения: 0,25 месяца, 2 недели, 72 часа.

Режим занятий: от 2 до 8 часов в день по расписанию.

№п/п	Наименование тем, разделов и модулей	Количество часов		
		Всего (72 часа)	Лекции (68 часов)	Практические занятия часов
	Модуль 1 Организационные основы обеспечения пожарной безопасности	10	8	-
1.	Тема 1.1. Государственное регулирование в области пожарной безопасности	2		-
2.	Тема 1.2. Права, обязанности и ответственность организаций в области пожарной безопасности	2		-
3.	Тема 1.3. Противопожарный режим на объекте	2		-
4.	Тема 1.4. Оценка соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности	2		-
5.	Тема 1.5. Практические занятия			2
	Модуль 2 Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты	38	38	-
6	Тема 2.1. Классификация пожаров	2	2	-
7	Тема 2.2. Пожар взрывоопасность и пожарная опасность веществ и	2	2	-

	материалов			
8	Тема 2.3. Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков	2	2	-
9	Тема 2.5. Классификация наружных установок по пожарной опасности	2	2	-
10	Тема 2.6. Классификация зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности	2	2	-
11	Тема 2.7. Показатели пожар взрывоопасности и пожарной опасности и классификация технологических сред по пожар взрывоопасности и пожарной опасности	2	2	-
12	Тема 2.8. Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон	2	2	-
13	Тема 2.9. Требования пожарной безопасности к электроснабжению и электрооборудованию зданий, сооружений	2	2	-
14	Тема 2.10. Молниезащита зданий и сооружений	2	2	-
15	Тема 2.11. Пожарно-техническая классификация строительных конструкций и противопожарных преград	2	2	-
16	Тема 2.12. Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям и инженерному оборудованию зданий и сооружений	2	2	-
17	Тема 2.13. Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам зданий и сооружений	2	2	-
18	Тема 2.14. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями	2	2	-
19	Тема 2.15. Обеспечение деятельности пожарных подразделений	2	2	-
20	Тема 2.17. Классификация лестниц и лестничных клеток	2	2	-

21	Тема 2.18. Требования пожарной безопасности к системам теплоснабжения и отопления	2	2	-
-22	Тема 2.19. Требования правил противопожарного режима к пожароопасным работам	2	2	-
23	Тема 2.20. Обеспечение пожарной безопасности многофункциональных зданий	2	2	-
24	Тема 2.21. Обеспечение пожарной безопасности жилых помещений	2	2	-
25	Модуль 3 Система предотвращения пожаров	4	4	-
26	Тема 3.1. Способы исключения условий образования горючей среды	2	2	
27	Тема 3.2. Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания	2	2	
28	Модуль 4 Система противопожарной защиты	20	20	
29	Тема 4.1. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара	1		
30	Тема 4.2. Пути эвакуации людей при пожаре	1		
31	Тема 4.2. Пути эвакуации людей при пожаре	1		
32	Тема 4.3. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	1		
33	Тема 4.4. Системы коллективной защиты и средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара	1		
34	Тема 4.5. Система противодымной защиты	1		
35	Тема 4.6. Огнестойкость и пожарная опасность зданий, сооружений и пожарных отсеков	1		
36	Тема 4.6. Огнестойкость и пожарная	1		

	опасность зданий, сооружений и пожарных отсеков			
37	Тема 4.7. Ограничение распространения пожара за пределы очага	1	1	
38	Тема 4.8. Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях	1	1	
39	Тема 4.9. Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации	1	1	
40	Тема 4.10. Общие требования к пожарному оборудованию	1	1	
41	Тема 4.10. Общие требования к пожарному оборудованию	1	1	
42	Тема 4.11. Источники противопожарного водоснабжения	1	1	
43	Тема 4.12. Система противопожарной защиты многофункциональных зданий	1	1	
44	Тема 4.13. Практическое занятие			1
45	Итоговое занятие	4		

Календарный учебный график

Календарный учебный график представляет собой график учебного процесса, устанавливающий последовательность и продолжительность обучения и итоговой аттестации по учебным неделям и (или) дням. Календарный учебный график является неотъемлемой частью ДПП и разработан с учетом выбранной формы обучения (очной, очно-заочной, заочной с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий).

№ п/п	Наименование учебных модулей	Очная форма		Дистанционная форма	
		Обозначение видов учебной деятельности.	Всего часов	Обозначение видов учебной деятельности	Всего часов
1.	Модуль 1 Организационные основы обеспечения пожарной безопасности	ТО	10	-	-
2.	Тема 1.1. Государственное регулирование в области пожарной безопасности	ТО	2	-	-
3.	Тема 1.2. Права, обязанности и	ТО	2	-	-

	ответственность организаций в области пожарной безопасности				
4.	Тема 1.3. Противопожарный режим на объекте	ТО	2	-	-
5	Тема 1.4. Оценка соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности	ТО	2	-	-
6	Тема 1.5. Практические занятия	ЕК	-	-	2
7	Модуль 2 Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты	ТО	38	38	-
8	Тема 2.1. Классификация пожаров	ТО	2	-	-
9	Тема 2.2. Пожар взрывоопасность и пожарная опасность веществ и материалов	ТО	2	-	-
10	Тема 2.2. Пожар взрывоопасность и пожарная опасность веществ и материалов	ТО	2	-	-
11	Тема 2.3. Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков	ТО	2	-	-
12	Тема 2.5. Классификация наружных установок по пожарной опасности	ТО	2	-	-
13	Тема 2.6. Классификация зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности	ТО	2	-	-
14	Тема 2.7. Показатели пожар взрывоопасности и пожарной опасности и классификация технологических сред по пожар взрывоопасности и пожарной опасности	ТО	2	-	-
15	Тема 2.8. Классификация	ТО	2	-	-

	пожароопасных и взрывоопасных зон				
16	Тема 2.9. Требования пожарной безопасности к электроснабжению и электрооборудованию зданий, сооружений	ТО	2	-	-
17	Тема 2.10. Молниезащита зданий и сооружений	ТО	2	-	-
18	Тема 2.11. Пожарно-техническая классификация строительных конструкций и противопожарных преград	ТО	2	-	-
19	Тема 2.12. Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям и инженерному оборудованию зданий и сооружений	ТО	2	-	-
20	Тема 2.13. Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам зданий и сооружений	ТО	2	-	-
21	Тема 2.14. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями	ТО	2	-	-
22	Тема 2.15. Обеспечение деятельности пожарных подразделений	ТО	2	-	-
23	Тема 2.17. Классификация лестниц и лестничных клеток	ТО	2	-	-
24	Тема 2.18. Требования пожарной безопасности к системам теплоснабжения и отопления	ТО	2	-	-
25	Тема 2.19. Требования правил противопожарного режима к пожароопасным работам	ТО	2	-	-
26	Тема 2.20. Обеспечение пожарной безопасности многофункциональных	ТО	2	-	-

	зданий				
27	Тема 2.21. Обеспечение пожарной безопасности жилых помещений	ТО	4	-	-
28	Модуль 3 Система предотвращения пожаров	ТО	2	-	-
29	Тема 3.1. Способы исключения условий образования горючей среды	ТО	1	-	-
30	Тема 3.2. Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания	ТО	1	-	-
31	Модуль 4 Система противопожарной защиты	ТО	1	-	-
32	Тема 4.1. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара	ТО	1	-	-
33	Тема 4.2. Пути эвакуации людей при пожаре	ТО	1	-	-
34	Тема 4.2. Пути эвакуации людей при пожаре	ТО	1	-	-
35	Тема 4.3. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	ТО	1	-	-
36	Тема 4.4. Системы коллективной защиты и средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара	ТО	1	-	-
37	Тема 4.6. Огнестойкость и пожарная опасность зданий, сооружений и пожарных отсеков	ТО	1	-	-
38	Тема 4.6. Огнестойкость и пожарная опасность зданий, сооружений и пожарных отсеков	ТО	1	-	-
39	Тема 4.7. Ограничение распространения пожара за пределы очага	ТО	1	-	-

40	Тема 4.8. Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях	ТО -	1	-	-
41	Тема 4.9. Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации	ТО	1	-	-
42	Тема 4.10. Общие требования к пожарному оборудованию	ТО	1	-	-
43	Тема 4.10. Общие требования к пожарному оборудованию	ТО	1	-	-
45	Тема 4.11. Источники противопожарного водоснабжения	ТО	1	-	-
46	Тема 4.12. Система противопожарной защиты многофункциональных зданий	ТО	1	--	-
47	Тема 4.13. Практическое занятие	ЕК	-	-	2
48	Итоговое занятие	ИА	4	-	-
	ИТОГО		68		4

* Обозначение видов учебной деятельности:

ТО – теоретическое обучение;

С – самостоятельная работа (электронное обучение)

ЕК- ежедневный контроль

ИА – итоговая аттестация.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР»
(АНО «Горно-Алтайский учебный центр»)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

АНО «Горно-Алтайский Учебный центр»


Н.А. Кандаракова

«15» ноября 2021 г.



М.П.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО И
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ИСПОЛНЯЮЩИХ
ИХ ОБЯЗАННОСТИ, НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ, В КОТОРЫХ МОГУТ
ОДНОВРЕМЕННО НАХОДИТЬСЯ 50 И БОЛЕЕ ЧЕЛОВЕК, ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ,
ОТНЕСЕННЫХ К КАТЕГОРИЯМ ПОВЫШЕННОЙ
ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНОСТИ, ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНОСТИ,
ПОЖАРООПАСНОСТИ**

г. Горно- Алтайск- 2021г

Содержание программы

Модули, обязательные к изучению

Вводный модуль Общие вопросы организации обучения

Цель, задачи и программа курса обучения. Актуальность курса.

Организация учебного процесса. Расписание занятий. Режим питания. Противопожарный инструктаж.

Модуль 1 Организационные основы обеспечения пожарной безопасности

Тема 1.1. Государственное регулирование в области пожарной безопасности

Система обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации.

Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности. Система нормативных правовых актов в области пожарной безопасности. Техническое регулирование в области пожарной безопасности. Требования пожарной безопасности. Система нормативных документов по пожарной безопасности.

Тема 1.2. Права, обязанности и ответственность организаций в области пожарной безопасности

Права и обязанности руководителей организаций и лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации в области пожарной безопасности.

Обязанности и действия руководителей организаций, должностных лиц в случае возникновения пожара. Обязанности и действия работников при пожаре или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха). Инструкция о порядке действий при пожаре. Порядок обучения работников организации мерам пожарной безопасности.

Права и обязанности работников организации по созданию объектовых подразделений добровольной пожарной охраны и организация их деятельности.

Ответственность за невыполнение требований пожарной безопасности. Перечень лиц, несущих ответственность за невыполнение требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Виды ответственности.

Тема 1.3. Противопожарный режим на объекте

Правила противопожарного режима в Российской Федерации

Комплекс мероприятий, обеспечивающих противопожарный режим на объекте. Правила пожарной безопасности при эксплуатации, ремонте, обслуживании зданий, сооружений,

помещений, инженерных сетей и систем инженерно-технического обеспечения, оборудования, инвентаря. Организационно-распорядительные документы организации. Назначение лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объекте. Утверждение инструкций о мерах пожарной безопасности. Инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре.

Создание безопасных зон и рабочих мест для инвалидов (лиц с ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей технологических процессов и организации производства (структуры учреждения). Создание условий для своевременной эвакуации (спасения) инвалидов в экстремальных ситуациях.

Тема 1.4. Оценка соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности

Формы оценки соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности. Правовые основы аккредитации. Цели, принципы и правила аккредитации на территории Российской Федерации. Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности). Правила оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска <4>. Основные требования к организации внутреннего технического аудита и аудита по пожарной безопасности. Федеральный государственный пожарный надзор. Права и обязанности должностных лиц органов государственного пожарного надзора. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору. Риск-ориентированный подход. Отнесение объектов защиты к категории риска. Подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности. Оценка соответствия продукции требованиям пожарной безопасности. Порядок проведения сертификации.

Тема 1.5. Практические занятия

Проведение тренировки по отработке действий при возникновении пожара, в том числе при вызове пожарной охраны. Проверка готовности руководителей к действиям при угрозе и возникновении пожара.

Модуль 2 Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты

Тема 2.1. Классификация пожаров

Общие сведения о горении. Возникновение и развитие пожара.

Классификация пожаров. Опасные факторы пожара.

Основные причины пожаров на производственных объектах.

Тема 2.2. Пожар взрывоопасность и пожарная опасность веществ и материалов

Цель классификации веществ и материалов по пожар взрывоопасности и пожарной опасности. Номенклатура показателей, классификация пожар взрывоопасности и пожарной опасности веществ и материалов. Требования пожарной безопасности к информации о пожарной опасности веществ и материалов. Техническая документация на вещества и материалы, в том числе паспорта, технические условия, технологические регламенты. Перечни обязательных показателей для включения в техническую документацию в зависимости от агрегатного состояния веществ и материалов. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5. Требования пожарной безопасности к применению текстильных и кожаных материалов, к информации об их пожарной опасности. Особенности подтверждения соответствия веществ и материалов требованиям пожарной безопасности. Требования к информации о пожарной безопасности средств огнезащиты. Технические показатели и характеристики огнезащитных составов, содержащиеся в технической документации на средства огнезащиты. Осуществление проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) защищаемых материалов, изделий и конструкций. Методы контроля за соблюдением нормативных требований при эксплуатации огнезащищённых объектов либо объектов, подлежащих огнезащите. Особенности подтверждения соответствия средств огнезащиты.

Тема 2.3. Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков

Цель классификации. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности, по степени огнестойкости и по конструктивной пожарной опасности.

Тема 2.4. Требования пожарной безопасности к объемно-планировочным и конструктивным решениям зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф5 <5>

Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям производственных и лабораторных зданий, помещений, мастерских (класс функциональной пожарной опасности Ф5.1); складских зданий и помещений, предназначенных для хранения веществ, материалов, продукции и сырья (грузов) (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2), в том числе встроенных в здания другой функциональной пожарной опасности; автостоянок (автостоянок, гаражей-стоянок), в том числе подземных помещений для стоянки (хранения) легковых автомобилей, встроенных в здания другого функционального назначения; зданиям сельскохозяйственного назначения.

Тема 2.5. Классификация наружных установок по пожарной опасности

Цель классификации наружных установок по пожарной опасности. Определение категорий

наружных установок по пожарной опасности. Правила отнесения наружных установок к той или иной категории по пожарной опасности. Методы определения классификационных признаков категорий наружных установок по пожарной опасности.

Тема 2.6. Классификация зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности

Цель классификации зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности. Правила отнесения помещений производственного и складского назначения к той или иной категории по пожарной и взрывопожарной опасности. Определение категории зданий, сооружений и помещений производственного и складского назначения по пожарной и взрывопожарной опасности. Методы определения классификационных признаков отнесения зданий, сооружений и помещений производственного и складского назначения к категориям по взрывопожарной и пожарной опасности.

Тема 2.7. Показатели пожар взрывоопасности и пожарной опасности и классификация технологических сред по пожар взрывоопасности и пожарной опасности

Цель классификации технологических сред по пожар взрывоопасности и пожарной опасности. Показатели пожар взрывоопасности и пожарной опасности технологических сред. Перечень показателей, необходимых для оценки пожар взрывоопасности и пожарной опасности веществ. Методы определения показателей пожар взрывоопасности и пожарной опасности веществ, входящих в состав технологических сред. Классификация технологических сред по пожар взрывоопасности. Критерии отнесения технологических сред к той или иной группе по пожар взрывоопасности.

Тема 2.8. Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон

Цель классификации. Классификация пожароопасных зон. Методы определения классификационных показателей пожароопасной зоны. Классификация взрывоопасных зон. Методы определения классификационных показателей взрывоопасной зоны.

Тема 2.9. Требования пожарной безопасности к электроснабжению и электрооборудованию зданий, сооружений

Цель классификации электрооборудования по пожар взрывоопасности и пожарной опасности. Классификация электрооборудования по пожар взрывоопасности и пожарной опасности. Понятие степени пожар взрывоопасности и пожарной опасности электрооборудования. Классификация пожар защищённого электрооборудования. Маркировка степени защиты оболочки электрооборудования. Классификация взрывозащищенного электрооборудования. Маркировка взрывозащищенного электрооборудования. Требования к информации о пожарной опасности электротехнической продукции. Требования пожарной безопасности к электротехнической продукции. Требования пожарной безопасности к электрооборудованию. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений, порядок их аварийного отключения.

Требования к кабельным линиям и электропроводке систем противопожарной защиты. Требования к кабельным линиям по сохранению работоспособности в условиях пожара. Метод испытания. Требования к энергоснабжению систем противопожарной защиты, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф5.

Тема 2.10. Молниезащита зданий и сооружений

Категории молниезащиты. Защита зданий и сооружений от прямых ударов молнии и от ее вторичных проявлений. Требования к внутренней системе молниезащиты. Защита от статического электричества. Средства коллективной и индивидуальной защиты.

Тема 2.11. Пожарно-техническая классификация строительных конструкций и противопожарных преград

Цель классификации. Классификация строительных конструкций по огнестойкости. Определение пределов огнестойкости строительных конструкций. Определение предела огнестойкости для заполнения проемов в противопожарных преградах. Методы определения пределов огнестойкости строительных конструкций и признаков предельных состояний. Условные обозначения пределов огнестойкости. Классификация строительных конструкций по пожарной опасности. Определение класса пожарной опасности строительных конструкций. Методы определения численных значений критериев отнесения строительных конструкций к определенному классу пожарной опасности. Типы противопожарных преград. Классификация противопожарных стен, перегородок и перекрытий, заполнений проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, шторы, занавесы) в зависимости от пределов огнестойкости их ограждающей части. Классификация тамбур-шлюзов, предусмотренных в проемах противопожарных преград в зависимости от типов элементов тамбур-шлюзов.

Тема 2.12. Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям и инженерному оборудованию зданий и сооружений

Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям.

Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию вентиляционных систем, систем кондиционирования и противодымной защиты. Пожарно-технические характеристики конструкций и оборудования систем вентиляции. Требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования при реконструкции и техническом перевооружении действующих производственных зданий. Устройство аварийных систем вентиляции. Порядок аварийного отключения систем отопления и вентиляции.

Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию систем мусороудаления. Требования к ограничению распространения пожара и к объемно-планировочным и конструктивным решениям систем мусороудаления. Системы мусороудаления для зданий, не оборудованных мусоропроводами (мусоросборнике камеры, хозяйственные площадки).

Требования пожарной безопасности к пассажирским, грузовым лифтам, эскалаторам,

траволаторам. Требования пожарной безопасности к пассажирским лифтам, имеющим режим работы "перевозка пожарных подразделений". Работа лифтов в режиме "пожарная опасность". Приемосдаточные и периодические испытания лифтовых установок, содержащих лифты с режимом работы "пожарная опасность". Электрооборудование лифтов (подъемников), устанавливаемых в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф5. Требования безопасности к лифтам, предназначенным для инвалидов.

Тема 2.13. Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам зданий и сооружений

Разработка и реализация органами государственной власти, органами местного самоуправления мер пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований. Требования к обеспечению возможности проезда и подъезда пожарной техники, безопасности доступа личного состава подразделений пожарной охраны и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, параметрам систем пожаротушения, в том числе наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения. Требования к устройству проездов и подъездов для пожарной техники к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф5.

Тема 2.14. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками). Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты. Противопожарные расстояния от зданий и сооружений автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты. Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов до зданий и сооружений. Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних объектов защиты. Противопожарные расстояния от автомобильных стоянок до граничащих с ними объектов защиты.

Тема 2.15. Обеспечение деятельности пожарных подразделений

Конструктивные, объемно-планировочные, инженерно-технические и организационные мероприятия, обеспечивающие деятельность пожарных подразделений. Требования к обеспечению деятельности пожарных подразделений. Устройство пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений, противопожарного водопровода, сухотрубов, пожарных емкостей (резервуаров), автономных модулей пожаротушения на этажах зданий, сооружений.

Тема 2.16. Размещение подразделений пожарной охраны и пожарных депо на производственных объектах

Требования к размещению подразделений пожарной охраны и пожарных депо на

производственных объектах. Требования к оснащению подразделений пожарной охраны пожарными автомобилями. Определение типа и количества пожарных автомобилей. Требования к выездам из пожарных депо. Требования нормативных документов по пожарной безопасности к месту расположения пожарных депо и радиусам обслуживания пожарными депо.

Тема 2.17. Классификация лестниц и лестничных клеток

Классификация лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре. Классификация лестничных клеток в зависимости от степени их защиты от задымления при пожаре. Технические требования к лестницам пожарным наружным стационарным, в том числе к эвакуационным и на аварийных выходах, устанавливаемым стационарно снаружи жилых и общественных зданий и сооружений. Технические требования к лестницам навесным спасательным пожарным, предназначенным для спасения людей из зданий при возникновении угрозы от пожара или в других чрезвычайных ситуациях. Требования к лестницам и лестничным клеткам для эвакуации в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф5. Требования Правил противопожарного режима. Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий и сооружений.

Тема 2.18. Требования пожарной безопасности к системам теплоснабжения и отопления

Требования к системам теплоснабжения и отопления.

Применение теплогенераторов, печного отопления в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф5.

Тема 2.19. Требования правил противопожарного режима к пожароопасным работам

Виды и порядок проведения пожароопасных работ. Причины возникновения пожаров. Меры пожарной безопасности.

Тема 2.20. Обеспечение пожарной безопасности многофункциональных зданий

Перечень основных групп помещений, включаемых в состав многофункциональных зданий и комплексов. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям многофункциональных производственных зданий.

Требования к огнестойкости и пожарной безопасности зданий и строительных конструкций, требования по предотвращению распространения пожара, обеспечению эвакуации. Определение расчетного времени эвакуации. Противопожарные требования к инженерным системам и оборудованию зданий. Требования по тушению пожара и спасательным работам.

Тема 2.21. Обеспечение пожарной безопасности жилых помещений

Характерные пожары в жилых домах и их краткий анализ. Меры пожарной безопасности в жилых домах и при эксплуатации печей, каминов, газовых отопительных и нагревательных приборов, керосиновых приборов, электропроводки и электрооборудования, при хранении препаратов бытовой химии. Требования к установке и работоспособности дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях.

Модуль 3 Система предотвращения пожаров

Тема 3.1. Способы исключения условий образования горючей среды

Цель создания систем предотвращения пожаров. Правовая регламентация системы предотвращения пожаров на объекте защиты. Способы исключения условий образования горючей среды.

Тема 3.2. Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания

Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания. Определение безопасных значений параметров источников зажигания. Устройства аварийного отключения.

Модуль 4 Система противопожарной защиты

Тема 4.1. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара

Цель создания систем противопожарной защиты. Конструктивные, объемно-планировочные, инженерно-технические и организационные мероприятия, обеспечивающие спасение людей при пожаре. Требования к порядку организации и содержания систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах). Организация проверок работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта.

Тема 4.2. Пути эвакуации людей при пожаре

Объемно-планировочные, эргономические, конструктивные, инженерно-технические и организационные мероприятия, обеспечивающие защиту людей на путях эвакуации. Условия,

обеспечивающие безопасную эвакуацию людей. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам производственных и складских зданий, сооружений (производственных зданий и сооружений, производственных и лабораторных помещений, мастерских; складских зданий и сооружений, книгохранилищ, архивов, складских помещений, стоянок для автомобилей без технического обслуживания и ремонта; сельскохозяйственных зданий классов функциональной пожарной опасности Ф5.3). Требования пожарной безопасности к путям эвакуации наружных установок. Безопасная эвакуация людей из зданий повышенной этажности. Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам. Требования к эвакуационному (аварийному) освещению. Обеспечение эвакуации (спасения) лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в соответствии с их физическими возможностями. Требования к безопасным зонам.

Тема 4.3. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности, устанавливающие требования к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Перечень объектов, подлежащих оснащению системами обнаружения пожара (установками и системами пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования к установкам пожарной сигнализации.

Классификация систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях. Требования пожарной безопасности к системам оповещения и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях. Способы оповещения людей о пожаре, управления эвакуацией людей и обеспечения их безопасной эвакуации. Требования к средствам информации и сигнализации об опасности, размещаемым в помещениях с местами труда для инвалидов, и на путях их движения. Оборудование системой двусторонней связи с диспетчером (дежурным) лифтовых холлов, зон безопасности. Требования к эвакуационным знакам пожарной безопасности. Требования к диспетчерскому пункту (пожарному посту). Испытания приемно-контрольных приборов и пожарных оповещателей. Техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией.

Тема 4.4. Системы коллективной защиты и средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара

Область применения, функциональное назначение и технические характеристики средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре. Обеспечение зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф5 средствами индивидуальной защиты и спасения. Требования пожарной безопасности к системам коллективной защиты и средствам индивидуальной защиты людей от опасных факторов пожара. Нормы и правила размещения во время эксплуатации средств индивидуальной защиты и спасения при пожаре (постановка на учет, хранение, обслуживание при необходимости, применение при проведении учений и на пожаре). Классификация средств индивидуальной защиты людей при пожаре (средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, средства индивидуальной защиты пожарных). Правила применения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре. Периодичность проведения тренировок по отработке планов эвакуации и

инструктажей по использованию средств индивидуальной защиты и спасения для обслуживающего персонала. Обеспечение обслуживающего персонала, ответственного за оповещение, организацию эвакуации людей во время пожара (чрезвычайной ситуации) в здании (служба безопасности, охрана) самоспасателями специального назначения. Классификация средств спасения с высоты (индивидуальные средства, коллективные средства). Требования к оснащению и применению средств спасения, самоспасания людей с высотных уровней при пожаре.

Тема 4.5. Система противодымной защиты

Назначение противодымной защиты. Требования к объектам по устройству систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Монтаж, наладка и обслуживание систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Проведение приемосдаточных испытаний систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Требования к технической документации на системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Порядок и последовательность проведения приемосдаточных и периодических испытаний систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции.

Тема 4.6. Огнестойкость и пожарная опасность зданий, сооружений и пожарных отсеков

Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков. Определение степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков. Соответствие степени огнестойкости зданий, сооружений, пожарных отсеков и пределов огнестойкости применяемых в них строительных конструкций. Требования по обеспечению огнестойкости зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф5.

Требования по обеспечению огнестойкости и класса пожарной опасности строительных конструкций. Нормирование пределов огнестойкости строительных конструкций. Средства огнезащиты строительных конструкций. Противопожарные преграды. Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах. Методы контроля за соблюдением требований, предъявляемых нормативными документами к заполнению проемов в противопожарных преградах. Методы испытаний на огнестойкость заполнений проемов.

Тема 4.7. Ограничение распространения пожара за пределы очага

Способы ограничения распространения пожара за пределы очага: устройство противопожарных преград; устройство пожарных отсеков и секций; ограничение этажности зданий и сооружений; применение устройств аварийного отключения и переключение установок и коммуникаций при пожаре; применение средств, предотвращающих или ограничивающих разлив и растекание жидкостей при пожаре; применение огнепреграждающих устройств в оборудовании; применение установок пожаротушения. Требования к ограничению распространения пожара за пределы очага на производственном объекте. Требования к ограничению распространения пожара на объектах класса функциональной пожарной опасности Ф5.

Тема 4.8. Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях

Классификация и область применения первичных средств пожаротушения. Переносные и передвижные, малогабаритные и само срабатывающие огнетушители. Пожарные краны и средства обеспечения их использования. Пожарный инвентарь. Покрывала для изоляции очага возгорания. Требования к выбору, размещению, техническому обслуживанию и перезарядке переносных и передвижных огнетушителей, источникам давления в огнетушителях, зарядам к воздушно-пенным и воздушно-эмульсионным огнетушителям. Требования Правил противопожарного режима к обеспечению объектов первичными средствами пожаротушения. Оборудование помещений, зданий (сооружений), территорий предприятий (организаций) пожарными щитами. Нормы оснащения зданий, сооружений и территорий пожарными щитами. Комплектация пожарных щитов. Требования к пожарным кранам. Требования к пожарным и многофункциональным шкафам.

Тема 4.9. Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации

Требования по оснащению помещений, зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф5 автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения.

Классификация систем пожарной сигнализации. Основные элементы систем пожарной сигнализации (пожарные извещатели, приемно-контрольные приборы, шлейфы пожарной сигнализации, приборы управления, оповещатели) Требования к автоматическим установкам пожаротушения сдерживания пожара и пожарной сигнализации. Места установки ручных пожарных извещателей в зависимости от назначений зданий и помещений. Проверка работоспособности автоматической системы пожарной сигнализации. Проведение испытаний основных функций приемно-контрольных приборов (прием электрических сигналов от ручных и автоматических пожарных извещателей со световой индикацией номера шлейфа, в котором произошло срабатывание извещателя, и включением звуковой и световой сигнализации; автоматический контроль целостности линий связи с внешними устройствами, световая и звуковая сигнализация о возникшей неисправности; защита органов управления от несанкционированного доступа посторонних лиц; автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный и обратно с включением соответствующей индикации без выдачи ложных сигналов во внешние цепи либо наличие и работоспособность резервированного источника питания, выполняющего данную функцию) и пожарных извещателей (срабатывание автоматических пожарных извещателей на изменение физических параметров окружающей среды, вызванных пожаром; работоспособность ручных пожарных извещателей) системы пожарной сигнализации.

Требования к автоматическим и автономным установкам пожаротушения. Требования к автоматическим установкам пожаротушения. Классификация автоматических установок пожаротушения. Требования к автоматическим установкам жидкостного и пенного пожаротушения. Требования к автоматическим установкам газового пожаротушения. Требования к автоматическим установкам порошкового пожаротушения. Требования к автоматическим установкам аэрозольного пожаротушения. Требования к автоматическим установкам комбинированного пожаротушения. Требования к роботизированным установкам пожаротушения. Требования к автоматическим установкам сдерживания пожара.

Тема 4.10. Общие требования к пожарному оборудованию

Назначение, область применения пожарного оборудования (пожарные гидранты, гидрант-колонки, колонки, напорные и всасывающие рукава, стволы, гидроэлеваторы и всасывающие сетки, рукавные разветвления, соединительные головки, ручные пожарные лестницы). Требования к пожарному оборудованию.

Тема 4.11. Источники противопожарного водоснабжения

Требования к источникам противопожарного водоснабжения производственного объекта. Требования нормативных документов по пожарной безопасности к системам внутреннего противопожарного водопровода на объектах класса функциональной пожарной опасности Ф5 и к источникам наружного противопожарного водоснабжения (противопожарным водопроводом, природными или искусственными водоемами) производственных объектов, на территории поселений, городских округов. Проведение проверок работоспособности системы противопожарного водоснабжения объекта. Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, его средств и проведение испытаний. Методика испытаний внутреннего противопожарного водопровода.

Тема 4.12. Система противопожарной защиты многофункциональных зданий

Требования к противодымной защите. Требования к внутреннему противопожарному водопроводу и автоматическому пожаротушению. Требования к лифтам для пожарных подразделений.

Требования к автоматической пожарной сигнализации. Требования к системам оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, к центральному пульту управления системой противопожарной защиты. Требования к средствам индивидуальной и коллективной защиты и спасения людей. Требования к объемно-планировочным и техническим решениям, обеспечивающим своевременную эвакуацию людей, их защиту от опасных факторов пожара. Регламентация огнестойкости и пожарной опасности конструкций и отделочных материалов. Требования к устройствам, ограничивающим распространение огня и дыма (противопожарные преграды, противопожарные отсеки).

Тема 4.13. Практическое занятие

Отработка порядка действий при тревогах: "задымление", "пожар". Тренировка по применению средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре, а также ознакомление со средствами спасения и самоспасения людей с высоты. Тренировка по практическому применению первичных средств пожаротушения. Работа с огнетушителем на модельном очаге пожара. Практическое ознакомление с системами противопожарной защиты одной из организаций.

Вариативные модули

Модуль 5 Требования пожарной безопасности к производственным зданиям, сооружениям (класс функциональной пожарной опасности Ф5.1)

Нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности, устанавливающие требования к производственным зданиям, сооружениям. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям производственных и лабораторных зданий, помещений, мастерских. Требования к степени огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности, высоте зданий и площади этажа здания в пределах пожарного отсека.

Назначение, область применения автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила монтажа и эксплуатации. Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью. Требования к системам оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования к эвакуационным путям и выходам. Дополнительные требования пожарной безопасности, когда предусматривается возможность использования на предприятии труда инвалидов. Принцип действия, устройство систем пожаротушения. Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью.

Мероприятия по предупреждению взрыва и распространения пожара при размещении в одном здании или помещении технологических процессов с различной взрывопожарной и пожарной опасностью.

Меры пожарной безопасности при хранении веществ и материалов. Соблюдение требований маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах, при работе с пожароопасными и пожар взрывоопасными веществами и материалами. Соблюдение требований регламентов, правил технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке нормативно-технической и эксплуатационной документации при выполнении технологических процессов. Требования к оборудованию, предназначенному для использования пожароопасных и пожар взрывоопасных веществ и материалов. Меры пожарной безопасности при выполнении планового ремонта, профилактического осмотра технологического оборудования.

Модуль 6 Требования пожарной безопасности к складским зданиям, сооружениям, помещениям (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2)

Нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности, устанавливающие требования к складским зданиям, сооружениям. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям складских зданий и помещений, предназначенных для хранения веществ, материалов, продукции и сырья (грузов) (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2), в том числе встроенных в здания другой функциональной пожарной опасности.

Требования к устройству дымоудаления в складских зданиях и помещениях, предназначенных для хранения веществ, материалов, продукции и сырья, в том числе размещенных в зданиях другой функциональной пожарной опасности и не требующих

особых строительных мероприятий для сохранения заданных параметров внутренней среды.

Требования к наружным ограждающим конструкциям складских помещений категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности <6>. Требования к ограждающим конструкциям, полотнам наружных дверей, воротам и крышкам люков, устройствам для закрывания отверстий каналов систем вентиляции в складских помещениях для хранения пищевых продуктов. Разработка специальных технических условий.

Требования к степени огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности, высоте зданий и площади этажа здания в пределах пожарного отсека.

Меры пожарной безопасности при хранении на складах (в помещениях) веществ и материалов (с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом). Меры пожарной безопасности при хранении баллонов с горючими газами, емкостей (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, аэрозольных упаковок.

Модуль 7 Требования пожарной безопасности к стоянкам для автомобилей без технического обслуживания и ремонта (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2)

Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям автостоянок (автостоянка, гараж-стоянка), а также подземных помещений для стоянки (хранения) легковых автомобилей, встроенных в здания другого функционального назначения.

Требования к электротехническим устройствам автостоянок, встроенных подземных автостоянок.

Требования к противопожарному водопроводу. Системы внутреннего противопожарного водоснабжения в неотапливаемых автостоянках. Применение само срабатывающих модулей пожаротушения.

Требования к инженерным системам, обеспечивающим пожарную безопасность автостоянок вместимостью более 50 машино-мест, встроенных (пристроенных) в здания другого назначения. Требования к внутреннему противопожарному водопроводу и автоматическим установкам пожаротушения в подземных автостоянках с двумя этажами и более. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение зданий надземных автостоянок закрытого и открытого типов.

Требования к противопожарному водопроводу встроенных подземных автостоянок. Требования к противопожарному водопроводу подземных автостоянок с двумя этажами и более. Применение автоматических установок пожаротушения.

Требования к инженерным системам автостоянок и их инженерному оборудованию. Основные требования норм и правил к системам общеобменной вентиляции, отопления и противоподымной защиты. Техническое обслуживание и эксплуатация указанных систем.

Модуль 8 Требования пожарной безопасности к зданиям сельскохозяйственного назначения (класс функциональной

пожарной опасности Ф5.3)

Нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности, устанавливающие требования к зданиям сельскохозяйственного назначения. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объектах сельскохозяйственного производства. Роль добровольных пожарных дружин (формирований) в обеспечении пожарной безопасности объектов сельского хозяйства и сельских населенных пунктов.

Требования к объектам сельскохозяйственного производства. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям зданий и помещений для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и помещений.

Требования к степени огнестойкости, площади этажа между противопожарными стенами и количеству этажей зданий для переработки и хранения сельскохозяйственной продукции. Противопожарные мероприятия. Требования к эвакуации людей и системе дымоудаления из зданий. Требования к ограждающим конструкциям (стенам, покрытиям, перекрытиям, полам и заполнениям проемов) помещений (камер) с регулируемой газовой средой для хранения фруктов. Меры пожарной безопасности при использовании электронагревательных установок, теплогенераторов.

Требования пожарной безопасности к животноводческим, птицеводческим и звероводческим зданиям и помещениям. Определение категорий животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Первичные средства пожаротушения, их назначение, устройство, техническая характеристика и правила пользования. Устройство внутреннего противопожарного водопровода.

Противопожарные емкости (резервуары, водоемы). Требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования. Требования к электротехническим устройствам. Правила проектирования электроустановок. Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и помещений. Требования к электрооборудованию. Требования к эвакуации людей, выходам для животных, птицы и зверей из зданий и помещений. Дымоудаление из помещений, не имеющих световых или светоаэрационных фонарей. Устройство системы автоматической сигнализации во взрывоопасных помещениях.

Требования к организации противопожарных мероприятий в зданиях и сооружениях по хранению и переработке зерна. Требования к проектной и рабочей документации по взрывопожарной безопасности. Молниезащитные устройства. Мероприятия по защите установленного оборудования от статического электричества на объектах, отнесенных к категориям Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности <7>. Меры пожарной безопасности при размещении в одном помещении отделений с различной категорией взрыво- и пожарной опасности.

IV. Условия реализации Программы

13. Реализация Программы должна обеспечить приобретение слушателями знаний и умений, необходимых для обеспечения пожарной безопасности на объекте защиты.

14. Выбор методов обучения для каждого занятия определяется преподавателем в соответствии с составом и уровнем подготовленности обучающихся, степенью сложности излагаемого материала, наличием и состоянием учебного оборудования, технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения занятий.

15. Теоретические занятия проводятся с целью изучения нового учебного материала. Изложение материала необходимо вести в форме, доступной для понимания обучающихся, соблюдать единство терминологии, определений и условных обозначений, соответствующих международным договорам и нормативным правовым актам. В ходе занятий преподаватель обязан соотносить новый материал с ранее изученным, дополнять основные положения примерами из практики, соблюдать логическую последовательность изложения.

16. Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических знаний и выработки у обучающихся основных умений и навыков работы в ситуациях, максимально имитирующих реальные производственные процессы.

V. Оценка качества освоения Программы

17. Оценка качества освоения Программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по каждому разделу Программы и итоговую аттестацию.

18. Формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей устанавливаются АНО «Горно- самостоятельно».

19. Освоение Программы завершается итоговой аттестацией, которая направлена на определение теоретической и практической подготовленности слушателей.

Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к итоговой аттестации не допускаются.

20. В соответствии с частью 3 и частью 10 статьи 60 Федерального закона N 273-ФЗ <8> лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ о квалификации (удостоверение о повышении квалификации), оформляемый на бланке, образец которого самостоятельно устанавливается образовательной организацией.

21. В соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона N 273-ФЗ <9> лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть Программы и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Настоящие оценочные материалы (тестовые вопросы) предназначены для проверки знаний требований пожарной безопасности на общем уровне (теория горения, организационные основы, первичные средства пожаротушения, эвакуация). Каждый вопрос содержит один правильный ответ.

1. Что из перечисленного НЕ является обязательным условием для возникновения процесса горения?

- А) Наличие горючего вещества.
- Б) Наличие окислителя (кислорода).
- В) Наличие источника зажигания (искры, открытого огня).
- Г) Наличие принудительной вентиляции помещения.

Правильный ответ: Г) Наличие принудительной вентиляции помещения.

2. К какому классу пожаров по ГОСТ относятся пожары твердых горючих веществ (древесина, текстиль, бумага)?

- А) Класс А
- Б) Класс В
- В) Класс С
- Г) Класс D

Правильный ответ: А) Класс А

3. К какому классу пожаров относятся пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ?

- А) Класс А
- Б) Класс В
- В) Класс С
- Г) Класс Е

Правильный ответ: Б) Класс В

4. Какой класс пожаров обозначает возгорания газов?

- А) Класс А
- Б) Класс В
- В) Класс С
- Г) Класс D

Правильный ответ: В) Класс С

5. Что обозначает условный класс пожаров «Е»?

- А) Пожары металлов и их сплавов.
- Б) Пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением.

- В) Пожары ядерных материалов.
- Г) Пожары растительных масел и жиров.

Правильный ответ: Б) Пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением.

6. Какое минимальное количество времени (по типовым требованиям) может составлять общая продолжительность программ повышения квалификации по пожарной безопасности?

- А) Не менее 8 часов.
- Б) Не менее 16 часов.
- В) Не менее 36 часов.
- Г) Не менее 72 часов.

Правильный ответ: Б) Не менее 16 часов.

7. Что является основным документом, устанавливающим противопожарный режим в организации?

- А) Инструкция о мерах пожарной безопасности.
- Б) Правила внутреннего трудового распорядка.
- В) Коллективный договор.
- Г) Должностная инструкция специалиста по кадрам.

Правильный ответ: А) Инструкция о мерах пожарной безопасности.

8. Кто несет непосредственную персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности в организации?

- А) Руководитель организации.
- Б) Инженер по охране труда.
- В) Любой штатный сотрудник.
- Г) Начальник местной пожарной части.

Правильный ответ: А) Руководитель организации.

9. Какое действие необходимо предпринять в первую очередь при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари)?

- А) Немедленно приступить к тушению подручными средствами.
- Б) Сообщить о пожаре в пожарную охрану (по телефону или с помощью ручного извещателя).
- В) Закрыть рабочее место и ожидать распоряжений.
- Г) Произвести фото- или видеофиксацию возгорания.

Правильный ответ: Б) Сообщить о пожаре в пожарную охрану (по телефону или с помощью ручного извещателя).

10. По какому единому номеру телефона вызывается пожарная охрана с мобильных телефонов в РФ?

- А) 01
- Б) 101 (или 112)
- В) 02
- Г) 110

Правильный ответ: Б) 101 (или 112)

11. Какое из перечисленных средств относится к первичным средствам пожаротушения?

- А) Автоматическая спринклерная установка.
- Б) Пожарный автомобиль.
- В) Переносной или передвижной огнетушитель.
- Г) Стационарная лафетная установка.

Правильный ответ: В) Переносной или передвижной огнетушитель.

12. Какое вещество чаще всего содержится в углекислотных (ОУ) огнетушителях?

- А) Водный раствор пенообразователя.
- Б) Диоксид углерода в сжиженном состоянии.
- В) Порошок специального помола.
- Г) Сжатый воздух.

Правильный ответ: Б) Диоксид углерода в сжиженном состоянии.

13. Какова главная особенность тушения электроустановок под напряжением с помощью углекислотных огнетушителей?

- А) Углекислота оставляет сильные химические следы и портит электронику.
- Б) При выходе углекислоты происходит резкое охлаждение раструба, вещество не оставляет следов после испарения.
- В) Тушить электроустановки углекислотой категорически запрещено в любых случаях.
- Г) Углекислота проводит электрический ток.

Правильный ответ: Б) При выходе углекислоты происходит резкое охлаждение раструба, вещество не оставляет следов после испарения.

14. Что запрещается делать на путях эвакуации и эвакуационных выходах?

- А) Размещать мебель, оборудование и загромождать проходы, устанавливать замки, не открывающиеся изнутри без ключа.
- Б) Окрашивать стены в светлые тона.
- В) Монтировать указатели «Выход».
- Г) Укладывать нескользкое напольное покрытие.

Правильный ответ: А) Размещать мебель, оборудование и загромождать проходы, устанавливать замки, не открывающиеся изнутри без ключа.

15. В какую сторону должны открываться двери на путях эвакуации из зданий?

- А) Внутрь помещения.
 - Б) По направлению выхода из здания (наружу).
 - В) Направление не имеет значения.
 - Г) Раздвигаться строго вверх.
- Правильный ответ: Б) По направлению выхода из здания (наружу).

16. Что означает буква «R» в классификации пределов огнестойкости строительных конструкций?

- А) Потеря целостности.
 - Б) Потеря несущей способности.
 - В) Потеря теплоизолирующей способности.
 - Г) Скорость распространения пламени.
- Правильный ответ: Б) Потеря несущей способности.

17. Что означает буква «E» в классификации пределов огнестойкости строительных конструкций?

- А) Потеря целостности (образование сквозных трещин или отверстий).
 - Б) Электрическая прочность.
 - В) Выделение токсичных газов.
 - Г) Горючесть материала.
- Правильный ответ: А) Потеря целостности (образование сквозных трещин или отверстий).

18. Что означает буква «I» в классификации пределов огнестойкости?

- А) Интенсивность дымовыделения.
- Б) Потеря теплоизолирующей способности (повышение температуры на необогреваемой стороне).
- В) Индекс распространения огня.
- Г) Импульс зажигания.

Правильный ответ: Б) Потеря теплоизолирующей способности (повышение температуры на необогреваемой стороне).

19. Какое назначение имеет система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)?

- А) Автоматическое тушение очага пожара водой.
- Б) Своевременная передача сигналов об опасности и путях безопасного движения людей.
- В) Удаление токсичных продуктов горения из коридоров.
- Г) Обеспечение связи между пожарными расчетами.

Правильный ответ: Б) Своевременная передача сигналов об опасности и путях безопасного движения людей.

20. Каков принцип работы автоматических спринклерных установок пожаротушения?

- А) Оросители постоянно открыты, вода подается по графику.

Б) Замок оросителя (колба) разрушается при достижении определенной температуры в помещении, открывая доступ воде.

В) Система запускается исключительно вручную с пульта охраны.

Г) Тушение происходит за счет подачи специального порошка при задымлении.

Правильный ответ: Б) Замок оросителя (колба) разрушается при достижении определенной температуры в помещении, открывая доступ воде.

21. Чем дренчерные установки пожаротушения отличаются от спринклерных?

А) Дренчерные оросители открыты постоянно (не имеют тепловых замков), вода подается по всему участку при срабатывании побудительной системы.

Б) Дренчеры работают только на газе.

В) Дренчеры применяются исключительно в жилых квартирах.

Г) Никаких отличий в конструкции нет.

Правильный ответ: А) Дренчерные оросители открыты постоянно (не имеют тепловых замков), вода подается по всему участку при срабатывании побудительной системы.

22. Какую функцию выполняет противодымная вентиляция зданий?

А) Нагнетает свежий воздух для горения.

Б) Удаляет дым и продукты горения, а также подает воздух в лестничные клетки и шахты лифтов для обеспечения безопасной эвакуации.

В) Охлаждает несущие стены снаружи здания.

Г) Используется для сушки помещений после тушения.

Правильный ответ: Б) Удаляет дым и продукты горения, а также подает воздух в лестничные клетки и шахты лифтов для обеспечения безопасной эвакуации.

23. Какое основное требование предъявляется к размещению первичных средств пожаротушения?

А) Они должны быть спрятаны в закрытых металлических сейфах для сохранности.

Б) Они должны быть легкодоступными, заметными и размещаться на видных местах вблизи путей эвакуации.

В) Их разрешается хранить на складе снабжения до наступления пожара.

Г) Огнетушители должны находиться исключительно на улице.

Правильный ответ: Б) Они должны быть легкодоступными, заметными и размещаться на видных местах вблизи путей эвакуации.

24. Допускается ли эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?

А) Да, если напряжение в сети не превышает 220 В.

Б) Категорически запрещается.

В) Допускается временно (до конца рабочей смены).

Г) Допускается после обмотки обычной бумажной лентой.

Правильный ответ: Б) Категорически запрещается.

25. Какое требование устанавливается к курению на территории объектов?

- А) Курение разрешено в любом помещении, оборудованном пепельницей.
- Б) Курение запрещено везде, кроме специально отведенных и оборудованных мест, обозначенных знаком.
- В) Курение регулируется только устной договоренностью сотрудников.
- Г) Ограничений по курению в РФ не существует.

Правильный ответ: Б) Курение запрещено везде, кроме специально отведенных и оборудованных мест, обозначенных знаком.

26. Каков порядок приведения в действие порошкового огнетушителя (ручного)?

- А) Сорвать пломбу, выдернуть чеку, направить насадок (шланг) на очаг пожара, нажать на рычаг.
- Б) Перевернуть вверх дном и ударить о пол.
- В) Открутить вентиль до упора и бросить в огонь.
- Г) Подождать автоматического срабатывания от высокой температуры.

Правильный ответ: А) Сорвать пломбу, выдернуть чеку, направить насадок (шланг) на очаг пожара, нажать на рычаг.

27. Что такое самовозгорание веществ?

- А) Возгорание исключительно от удара молнии.
- Б) Способность вещества к воспламенению в результате физико-химических процессов внутреннего характера без воздействия внешнего источника огня.
- В) Намеренный поджог материалов.
- Г) Возгорание при приближении человека.

Правильный ответ: Б) Способность вещества к воспламенению в результате физико-химических процессов внутреннего характера без воздействия внешнего источника огня.

28. Каким образом проверяется работоспособность внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ)?

- А) Путем визуального осмотра дверцы шкафа.
- Б) Путем перекатки рукавов на новую скатку и проверки водоотдачи на водопроводных кранах (с составлением актов).
- В) Проверка ВПВ нормативными документами не предусмотрена.
- Г) Замером давления в городской сети один раз в 10 лет.

Правильный ответ: Б) Путем перекатки рукавов на новую скатку и проверки водоотдачи на водопроводных кранах (с составлением актов).

29. Какую роль играют планы эвакуации людей при пожаре?

- А) Они служат элементом декоративного оформления интерьера.
- Б) Они регламентируют пути эвакуации, места размещения средств тушения и правила поведения людей при ЧС.
- В) Они необходимы исключительно для инспекции МЧС при проверке.

Г) Они используются как схема прокладки кабелей связи.

Правильный ответ: Б) Они регламентируют пути эвакуации, места размещения средств тушения и правила поведения людей при ЧС.

30. Какое минимальное расстояние (противопожарный разрыв) должно соблюдаться между объектами?

А) Расстояние определяется нормативными документами в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности зданий.

Б) Всегда строго не менее 1 метра.

В) Противопожарные разрывы не нормируются.

Г) Не менее 500 метров для любых типов строений.

Правильный ответ: А) Расстояние определяется нормативными документами в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности зданий.

31. Что следует предпринять при загорании изоляции электропроводки в помещении?

А) Немедленно обесточить помещение (участок сети), после чего приступить к тушению подходящим средством.

Б) Залить проводку водой под полным напряжением.

В) Накрыть синтетической тканью.

Г) Открыть все окна для притока воздуха.

Правильный ответ: А) Немедленно обесточить помещение (участок сети), после чего приступить к тушению подходящим средством.

32. Каково назначение средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (СИЗОД) фильтрующего типа при пожаре?

А) Для длительной работы внутри открытого пламени.

Б) Для защиты человека от токсичных продуктов горения и дыма во время самостоятельной эвакуации из зоны ЧС.

В) Для подводного плавания при тушении пожара.

Г) Для обогрева дыхательных путей на морозе.

Правильный ответ: Б) Для защиты человека от токсичных продуктов горения и дыма во время самостоятельной эвакуации из зоны ЧС.

33. Какая периодичность проведения практических тренировок по эвакуации людей при пожаре установлена для объектов с массовым пребыванием людей?

А) Не реже одного раза в полгода.

Б) Один раз в 5 лет.

В) Ежемесячно.

Г) Только при открытии организации.

Правильный ответ: А) Не реже одного раза в полгода.

34. Какое из перечисленных действий категорически запрещено при сильном задымлении в помещении во время эвакуации?

- А) Передвигаться пригнувшись или ползком (ближе к полу).
- Б) Пользоваться лифтами для спуска вниз.
- В) Использовать влажную ткань для защиты органов дыхания.
- Г) Ориентироваться по световым указателям «Выход».

Правильный ответ: Б) Пользоваться лифтами для спуска вниз.

35. Какая ответственность предусмотрена законодательством РФ за нарушение требований пожарной безопасности?

- А) Только устное предупреждение во всех случаях.
- Б) Дисциплинарная, административная и уголовная (в зависимости от тяжести последствий).
- В) Исключительно материальная компенсация соседним организациям.
- Г) Ответственность не предусмотрена.

Правильный ответ: Б) Дисциплинарная, административная и уголовная (в зависимости от тяжести последствий).